

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ20.В.00220  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387458  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кроно-Бел". Адрес: 308023,  
(наименование и место-нахождение заявителя) Россия, Белгородская область, г.Белгород, проезд Промышленный, д.7, оф.10,  
ОГРН: 1133123002033. Телефон: 7(4722)358203. Факс: 7(4722)358203.  
E-mail: dt2040@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кроно-Бел". Адрес: 308023,  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Россия, Белгородская область, г.Белгород, проезд Промышленный, д.7, оф.10.  
ОГРН: 1133123002033. Телефон: 7(4722)358203. Факс: 7(4722)358203

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "КУРСКПОЖСЕРТ" Федерального государственного бюджетного  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) учреждения "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Курской области", Адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 116 «Б»  
Фактический адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 116 «Б», ОГРН: 1074632002455. Факс: (4712) 57-11-01.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ20 от 14.06.2013 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Штукатурка полимерная защитно-отделочная  
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект) «ACRILS». Выпускаемая по СТО 10404477-002-2013.  
Согласно приложения №1 (бланк ТР 0056543).  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (качество) проводится сертификация)

ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - группа образования дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 - группа токсичности Т2 (умеренноопасные). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федерального закона от 2014); ГОСТ 30244 м.2 - группа горючести Г1 (слабогорючий); ГОСТ 30402-96-96 - группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый);

код ОК 005 (ОКП)  
577200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет по испытаниям № 484-2015 от 23.05.2015 г. выданный ИЦ  
«КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области  
Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС RU.0001.21ИН35 выдан 14.06.2013 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства №289-2015 от 23.05.2015 г. Регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ20.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** СТО 10404477-002-2013 "Штукатурки полимерные защитно-отделочные «ACRILS». Свидетельство о государственной регистрации № RU.67.CO.01.008.E.001682.02.12. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.БО.17.231.П.001983.12.09.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.05.2015 по 05.05.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Устинов А.Н.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Нешин В.С.

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ20.В.00220 (обязательная сертификация)

ТР **0056543**  
(учетный номер бланка)

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 7200	Штукатурки полимерные защитно-отделочные «ACRILS»; - штукатурка акриловая полимерная защитно-отделочная «Короед»; - штукатурка акриловая полимерная защитно-отделочная «Шуба»; - штукатурка акриловая полимерная защитно-отделочная «Рельеф»; - штукатурка акриловая полимерная защитно-отделочная «Мистраль»; - штукатурка акриловая полимерная защитно-отделочная «Фактурная»; - штукатурка акриловая на основе натуральной мраморной крошки «Мозаика»	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в редакции 2014 года. СТО 10404477-002-2013 "Штукатурки полимерные защитно- отделочные «ACRILS».





Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Устинов А.Н.

 Нешин В.С.